



Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая
компания №4»

филиал ОАО «ТГК-4»
«Тульская региональная
генерация»

Директору ООО "Женова"
Кузьминой И.В.

Заместитель директора

Почтовый адрес: _____
Тел. (4___) _____ E-mail: _____
ОГРН 1056882304489
ИНН/КПП 682 901 2680/710 702 001

16.10.2008 № 1714/5-AP
На № _____ от _____

Филиал ОАО ТГК-4 – "Тульская региональная генерация" впервые использовал продукцию концерна «GENOVA PRODUCTS» (США) в 2005 году на трубопроводах коагулянта – сернокислого железа в химическом цехе Ефремовской ТЭЦ. Изначально существовала проблема в зарастании стальных трубопроводов плотными отложениями и через год эксплуатации трубопроводы необходимо было заменять на новые. Было принято решение об экспериментальном применении труб и фитингов концерна «GENOVA PRODUCTS» и соединении трубопроводов ПВХ с помощью разборных муфт, что позволило бы разобрать систему и заменить участки труб, пришедших в негодность. После года эксплуатации был произведен плановый осмотр и разборка системы труб коагулянта. Отложения на внутренней поверхности были обнаружены, но они имели рыхлый характер и легко удалялись посредством промывки. В настоящий момент разборка трубопроводов не требуется, а рыхлые отложения, по мере необходимости, удаляются путём промывки.

Хочется отметить легкость монтажа системы труб из ПВХ, скорость сборки, удобство дальнейшего обслуживания.

Сейчас нами принято решение о монтаже из материалов «GENOVA PRODUCTS» системы кислотной промывки конденсаторов турбоагрегатов Щёкинской ГРЭС. Трубы ПВХ обладают высокой химической стойкостью и доступной ценой, что позволяет их использовать как альтернативу трубам из нержавеющей стали или «гуммированным».

Отдельная благодарность официальным партнерам представительства "Genova East Europe" в городе Туле за оказание технической поддержки в выборе оборудования и осуществления контроля при монтажных работах.

Главный инженер



А.Н.Рябых